



Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»
Филиал «Пермэнерго»
Производственное отделение
Центральные электрические сети
614017, г. Пермь, ул. Инженерная, д. 17
тел.: (342) 243-50-59, факс (342) 263-38-11
e-mail: sekretar@cenec.permenergo.ru

03.06.2016

№ ПД/ИЭС/20/368

На _____

от _____

Главе Администрации Добрянского
муниципального района Пермского
края
К.В. Лызову

Ул. Советская, д.14,
Г. Добрянка, 618740

О профилактике электротравматизма

Уважаемый Константин Васильевич!


В целях профилактики электротравматизма и исключения опасности поражения электрическим током, просим Вас разместить информацию о несчастных случаях произошедших в ЭУ «Россети» на сайтах Администрации

Приложение: Предупреждение на 2л. в 1экз.

Начальник Добрянского РЭС

Ю.П. Иванов

Р.О. Хомяков,
243-49-24



С целью профилактики и предупреждения детского травматизма, направляем Вам информационные выдержки из актов-расследований НС с детьми и подростками в ЭУ Россетей за период с 2012 года по 2016г.

1. 09.06.2012г. ул. Калгановская, г. Пермь.

Пантелеев А. 2000г.р. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением, в следствии чего получил электротравму. Категория травмы «легкая».

2. 24.03.2013г. ПС «Соликамск» г. Березники.

Томилов Д.Н. 1998 г.р. самовольно проник на территорию ПС «Соликамск», приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением, в следствии чего получил электротравму. Категория травмы «Легкая».

3. 26.07.2013г. на территории пилорамы находящейся на въезде в г. Чердынь, под линией электропередач ВЛ-0,4 кВ ф. Южный-24 обнаружен труп подростка. Кирьянов В.В. 1997 г.р.

4. 08.08.2013г. г. Соликамск. ТП-80.

Мулаев В.А. 2005г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ с целью хищения, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением, получил электротравму . Категория травмы «тяжелая».

5. 26.09.2012г. д.Гаревка Вознесенского сельского поселения Верещагинского района Пермского края.

Микова А.Р. 2005г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ 10кВ КТП 5354 РУ 10кВ находящимся под напряжением и получила электротравму. Категория травмы «тяжелая».

6. 02.06.2014г. г. Ревда КТП – «Щорса».

Чебыкин А. 2005г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ находящимся под напряжением, получил электротравму. Категория травмы «легкая».

7. 02.08.2014г. с. Кулуево Аргояшского района Челябинской области ТП-948.

Пугачев М.И. 2005 г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ находящимся под напряжением, получил электротравму. Категория травмы «тяжелая».

8. 26.08.2014г. ул. Промышленная 110 г. Пермь, ТП 4221.

Кущенко Ю.А. 1999г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ находящимся под напряжением, получил электротравму. Категория травмы «легкая».

9. 14.07.2015г. пос. Бронница Новгородской области опора № 22 ВЛ-10 кВ Л-1 от РП Бронница.



Афанасьев Д. 2008г.р. поднялся на сосну, произрастающую в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-1 от РП Бронница, приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ находящимся под напряжением и был поражен электрическим током. Категория травмы «тяжелая».

10. 17.09.2015г. «Ленэнерго» - «Пригородные электрические сети» ТП-1407.

Серова А. 2001г.р. забралась по лестнице ТП-1407 на площадку обслуживания на втором уровне и приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ находящимся под напряжением, получил электротравму. Категория травмы «тяжелая».

11. 16.04.2016г. д. Тиуновская, Тарногского района Вологодской области, КТП-63 кВА.

Девочка 2004г.р. поднялась на железобетонную приставку КТП-63 кВА и приблизилась на недопустимое расстояние к токоведущим частям в следствии чего получила электротравму. Категория травмы «Легкая».

12. 02.05.2016г. д. Авдеево КТП №234.

Мальчик 2003г.р. при попытке фотографирования на конструкциях ТП, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением, в следствии чего получил электротравму.

13. 14.05.2016г. г. Ярославль, ЗТПП №037.

Мальчик 2008г.р. в следствии самовольного проникновения в ЭУ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям РУ находящимся под напряжением, получил электротравму со смертельным исходом.

14. 18.05.2016г. ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго» ВЛ-110кВ Заискитимская-Оросительная опора №35.

Подросток 2000г.р. поднялся на опору для фотографирования, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимся под напряжением, в следствии чего получил электротравму со смертельным исходом.